

**Art der Prüfung:** wiederkehrende Prüfung

**Pb-Nr.:** 1EOK00007

(Bei Rückfragen bitte angeben)

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Betreiber:</b><br/>ADLOQ Logistk GmbH<br/>Carl-Benz-Ring 16<br/>50374 Erftstadt</p>  | <p><b>Standort:</b><br/>ADLOQ Logistk GmbH<br/>Carl-Benz-Ring 16<br/>50374 Erftstadt<br/>Betriebsteil / Lage / Gebäude: innerhalb</p> |
| <p><b>Zuständige Behörde:</b><br/>Rhein-Erft-Kreis<br/>Untere Wasserbehörde<br/>Der Landrat; Amt 70/2<br/>-<br/>50124<br/>Bergheim<br/><b>Es wurde die Gesamtanlage geprüft.</b></p>   |   |
| <p><b>Datum der Prüfung:</b> 09.02.2018</p>  |   |
| <p><b>Prüfergebnis:</b></p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> ohne Beanstandungen                 <input type="checkbox"/> geringfügige Mängel (Mängelbeseitigung siehe unten)                 <input type="checkbox"/> erhebliche Mängel (Mängelbeseitigung erforderlich)             </p> <p> <input type="checkbox"/> gefährliche Mängel (Betrieb unzulässig. Achtung: Es besteht die Gefahr einer Gewässerverunreinigung)             </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Freigabe zum Weiterbetrieb             </p> |   |
| <p><b>Nächste Prüfung:</b> 30.11.2022</p>  |   |

**Art, Kennzeichnung und technische Daten der Anlage:**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Anlagenbezeichnung               | Lageranlage        |
| Hersteller                       | Fa. Vollack        |
| Baujahr                          | 2012               |
| Fabriksnummer                    | nicht erforderlich |
| Zulassung Nr.                    | nicht erforderlich |
| Beschaffenheit des Auffangraumes | nicht erforderlich |
| Art der Überfüllsicherung        | nicht erforderlich |

**Wasserrechtliche Anlagenbeschreibung:**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Art der Anlage                                     | Lageranlage              |
| Maßgebliche wassergefährdende Stoffe               | diverse                  |
| Maßgebliche Wassergefährdungsklasse                | 3-stark wassergefährdend |
| Gefährdungsstufe                                   | D                        |
| Anforderung an die Rückhaltung                     | -                        |
| Schutzzone   | keine                    |
| Überschwemmungsgebiet                              | Nein                     |
| Maßgebendes Volumen für die Gefährdungsstufe in m³ | nicht erforderlich       |
| Rückhaltevolumen in m³                             | nicht erforderlich       |
| Aufstellung  | oberirdisch im Gebäude   |

**weitere Angaben:**

Die Lageranlage für feste Stoffe befindet sich in der Haupthalle und ist den Regalreihen 11 – 14 zugeordnet. Die Anlage umfasst insgesamt vier Regalreihen in sie benstöckiger Lagerung. Das Anlagenvolumen ist auf Grund der Aufstellflächen in den Regalen auf 500t begrenzt. Der Hallenboden besteht aus einer unterliegenden zweilagigen an den Stößen überlappenden PE Folie mit einer Stärke von 0,2mm. Der aufliegende Beton hat eine Betongüte von C25/30 und Bauteildicke von 20cm.

**Art der Prüfung:** wiederkehrende Prüfung

**Pb-Nr.:** 1EOK00007

(Bei Rückfragen bitte angeben)

**Angaben zur Prüfung:**

Ordnungsprüfung

Technische Prüfung

**Feststellung gemäß § 68 Absatz 3**

**keine**

Unterschrift:



V-P-0010 03.01.2018 0144H00068 1EOK00004



Stempel:

**Der Sachverständige**

Dipl.-Ing. Frederik Slowenski  
Oberwichterichstrasse 15  
53881 Euskirchen  
Tel 02251127274

Seite 2 von 2